



Do wszystkich zainteresowanych

OM8 /0-NZ/07/2024

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: usługa utrzymania w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej, sieci elektrycznych i urządzeń elektrycznych Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

(Znak sprawy: SP/04-ZO/24)

1. **Przedmiot zamówienia:** Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy im. Pralata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich prosi o przygotowanie oferty cenowej na świadczenie usługi utrzymania w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej, sieci elektrycznych i urządzeń elektrycznych Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich – zgodnie z „Zakresem Usług”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. **Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:**
 - 2.1 Usługi elektryczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych warunkach zawartych w umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 - 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) wykonanie czynności konserwacyjno – przeglądowych, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie ustalonych przez strony harmonogramów.
 - 2) wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymaganego czasu reakcji na zgłoszoną awarię:
 - 45 minut w przypadku zaniku napięcia gwarantowanego;
 - 3 godziny w przypadku zaniku napięcia podstawowego i rezerwowego.
 - 3) usługi wykonawca wykona przy użyciu własnych narzędzi i materiałów Zamawiającego.
 - 4) wykonawca wykona usługi w siedzibie Zamawiającego, a w razie potrzeby wykonywania usług w warsztatach wykonawcy – wykonawca dokonuje transportu na własny koszt.
 - 2.3 Zamawiający dostarczy wykonawcy wszelkie materiały eksploatacyjne potrzebne do usuwania awarii, jak i osprzętu elektrycznego: lamp, żarówek itp.;
 - 2.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto w zał. 2 do niniejszego zapytania, który stanowi także załącznik do projektowanej umowy.
3. **Wymagania podmiotowe:**
 - 1) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat (2021-2024) wykonał należycie min. 3 usługi utrzymania w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej, sieci elektrycznych i urządzeń elektrycznych obiektu, o wartości min. 50 000 zł dla każdej umowy, przy czym przynajmniej jedna z tych usług (umów) musi dotyczyć obiektu szpitalnego.
 - 2) Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania przedmiotowych usług elektrycznych (E dla wszystkich osób oraz D dla osób dozorujących).
4. **Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy** od dnia zawarcia umowy.
5. **Wymagany – minimalny – termin płatności: 30 dni** od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu.

6. Termin złożenia oferty – Ofertę (wypełniony formularz ofertowy) należy składać drogą elektroniczną na adres skrzynki mailowej szpital@szpital.strzelce-op.pl (z tematem: oferta na usługi elektryczne) do dnia 25.07.2024 do godz. 15:00 (wykonawca może przesłać skan uprzednio podpisanego formularza ofertowego lub podpisać formularz elektronicznie podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

7. Kryterium oceny ofert: kryterium jest cena, z zastrzeżeniem oceny spełniania warunków podmiotowych, o których mowa w pkt. 3.

Zaoferowana cena jednej roboczogodziny powinna obejmować wszystkie pozostałe składniki cenotwórcze: transport, dojazd itp.

Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji z wykonawcami

8. Termin związania ofertą: 30 dni.

9. Kontakt telefoniczny: Bogdan Ploch – Kierownik DZP tel. 77/40 70 114
mail: zam.publicznel@szpital.strzelce-op.pl

10. Załączniki:

- 1) Formularz: *Druk Ofertowy*.
- 2) Zakres Usług.
- 3) Wzór umowy.

11. Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca:

- 1) Wypełniony Formularz Ofertowy (zał. 1)

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


SZPITAL POWIATOWY
Im. Prałata J. Głowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 36 A, 47-100 Strzelce Opolskie
Regon 000311585, NIP 756-17-47-987
tel. 77/461 33 80

Z poważaniem:
DYREKTOR

Beata Czempiel

Nasz adres:

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 36 A
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77/40 70 103

Formularz OFERTOWY

**Do Szpitala Powiatowego
w Strzelcach Opolskich**

Nazwa Wykonawcy

Adres

Telefon/ mail Nr NIP:.....

Nr KRS /jeśli dotyczy

1. Nawiązując do wzięcia udziału w postępowaniu, realizowanym w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000 złotych, na utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej, sieci elektrycznych i urządzeń elektrycznych Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia, za zaoferowaną cenę jednostkową roboczogodziny w wysokości: **zł brutto**.
2. Oświadczamy, że zawarte w Zapytaniu Ofertowym (w szczególności w zał. 2 pn. Zakres Usługi) i w projekcie umowy warunki Zamawiającego spełniamy i akceptujemy oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach wynikających z obu tych dokumentów, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że posiadamy wszystkie, wymagane prawem, uprawnienia do świadczenia przedmiotowej usługi.
4. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponujemy osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania przedmiotowych usług elektrycznych (E dla wszystkich osób oraz D dla osób dozorujących), w ilości wystarczającej do wykonywania przedmiotowego zamówienia.
5. Oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat (2021-2024) wykonaliśmy należycie min. 3 usługi utrzymania w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej, sieci elektrycznych i urządzeń elektrycznych obiektów (w tym min. jedna w obiekcie szpitalnym), jak następuje:

Nazwa Zamawiającego	Przedmiot usługi	Okres realizacji	Wartość zamówienia (umowy)

Zobowiązujemy się na żądanie Zamawiającego do przedłożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. usług.

6. Oświadczamy, iż pozostaniemy związani z ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
7. Oświadczamy, iż akceptujemy następujące warunki płatności: należność płacona w terminie do 30 dni) od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu.

.....
podpis

ZAKRES USŁUGI

Nadzór nad eksploatacją sieci elektrycznych Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, realizowany poprzez cotygodniowe oględziny oraz wykonywanie prac wynikających z bezpośrednich lub telefonicznych zgłoszeń Zamawiającego o zaistniałych awariach lub potrzebach, a w szczególności:

1. Usuwanie bieżących awarii oświetlenia, instalacji i urządzeń oraz oświetlenia zewnętrznego – (1 raz w tygodniu). Zamawiający dostarcza Wykonawcy materiały i osprzęt.
2. Usuwanie przyczyn zaniku napięcia z zachowaniem wymaganego czasu reakcji na zgłoszoną awarię:
 - a. 45 minut w przypadku zaniku napięcia gwarantowanego
 - b. 3 godziny w przypadku zaniku napięcia podstawowego i rezerwowanego
3. Podłączenie silników do sieci.
4. Usuwanie zakłóceń w pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, z pominięciem dźwigów i urządzeń medycznych, ze względu na to, iż:
 - a. zamawiający korzysta z usług specjalistycznej firmy do konserwacji dźwigów
 - b. zamawiający we własnym zakresie naprawia i konserwuje wszystkie urządzenia medyczne
5. Naprawy urządzeń elektrycznych w Pralni, Kuchni, Kotłowni, Hydroforowni, Maszynowni Klimatyzacji, Wentylacji – w zakresie wymiany grzałek, styczników, wyłączników itp.
6. Wymiana osprzętu elektrycznego – lamp, żarówek, świetlówek, gniazd elektrycznych itp.
Demontaż i ponowny montaż osprzętu oświetleniowego, celem ich umycia przez personel szpitalny lub za zgodą Zamawiającego.

7. Ocena stanu technicznego urządzeń (uwzględniająca sprawdzenie potwierdzone zapisem), przede wszystkim w następującym zakresie:

I. Raz w tygodniu

- a. oględziny rozdzielni n/n
 - wyniki oględzin należy odnotowywać w Książce rozdzielni znajdującej się w pomieszczeniu rozdzielni, gdzie należy podać stwierdzone usterki, ocenić stan urządzeń co do dalszej pracy.
 - w czasie oględzin należy zwracać uwagę na:
 - sprawność oświetlenia pomieszczeń (jeżeli zaistnieje potrzeba wyczyścić klosze lamp z brudu)
 - stan pomieszczeń ruchu elektrycznego pod względem szczelności drzwi i okien, zamknięć - stanu podłóg i sufitów
 - stan ciągów wentylacyjnych
 - stan zapylenia pomieszczeń
 - stan instalacji uziemiającej i zerującej
- b. oględziny sprzętu ochronnego i warunków jego przechowywania (Obsługujący we własnym zakresie wysyła, celem testowania sprzęt dielektryczny)
- c. oględziny agregatów prądotwórczych poprzez:
 - sprawdzenie stanu technicznego agregatów
 - sprawdzenie stanu akumulatorów
 - sprawdzenie poprawności ładowania akumulatorów
 - sprawdzenie stanu paliwa
 - próbne uruchomienie agregatów

II. co 6 miesięcy

- a. oględziny baterii 24 V uwzględniające sprawdzenie:
 - stan baterii – czystość

- napięcie baterii
- napięcia kilku celi
- temperaturę pokojową baterii
- rezystancji wewnętrznej
- połączeń śrubowych

III. 1 raz w roku

- a. oględziny baterii 220 V uwzględniające sprawdzenie
 - stanu baterii – czystości
 - stopnia nagrzania baterii
 - stanu izolatorów konstrukcji nośnej i przewodów roboczych
 - stanu połączeń
 - stanu szafy regulacji automatycznej kompensacji mocy biernej
- b. oględziny urządzeń napędowych
- c. oględziny urządzeń oświetlenia elektrycznego, w tym ewakuacyjnego i bezpieczeństwa a w szczególności:
 - stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz ich osprzętu
 - stan czystości opraw i źródeł światła
 - stan ubytków źródeł światła
 - realizację zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia
 - stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
 - poziom hałasu i drgań źródeł światła
 - stan napisów informacyjnych i oznaczeń
8. Wykazywanie potrzeb przeprowadzenia remontów i ich zakresu.
9. Używanie przy pracy sprawnych technicznie urządzeń, sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej.
10. Przestrzeganie instrukcji eksploatacji Zamawiającego.
11. Testowanie wyłączników różnicowo – prądowych, zgodnie z zaleceniami producenta.
12. Wykonywanie pomiarów elektrycznych (pomiary 1-o roczne i 5-o letnie) i pomiarów instalacji odgromowej.
13. Wykonywanie raz w roku symulacji zaniku napięcia i sprawdzenia poprawności działania napięcia gwarantowanego z baterii akumulatorów =220 V.
14. Wykonania raz w roku próby poprawności działania wyłączników napięcia głównego.
15. Wykonywanie drobnych prac montażowych- instalacyjnych.

U M O W A - P R O J E K T

zawarta w dniur. pomiędzy **Szpitałem Powiatowym im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich**, ul. Opolska 36A, nr KRS 0000005166, nr NIP 756-17-47-987,

który reprezentuje:

1. **Beata Czempiel** - Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....

Nr KRS:

Nr NIP:

którą reprezentuje:

1. -
2. -

zwaną dalej „**Wykonawcą**”

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000 złotych **na świadczenie usług elektrycznych**, na rzecz **Zamawiającego**.

(Znak sprawy: SP/04-ZO/24)

§ 2

1. Do obowiązków **Wykonawcy** należy utrzymanie w pełnej zdolności techniczno – eksploatacyjnej, sieci elektrycznych i urządzeń elektrycznych Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
2. Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
3. Do obowiązków **Wykonawcy** należy wykonywanie usług wymienionych w **zał. Nr 1 do Umowy**.
4. Do obowiązków **Zamawiającego** należy:
 - 1) dostarczenie **Wykonawcy** wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do usuwania awarii, jak i osprzętu elektrycznego: lamp, żarówek itp.;
 - 2) zgłaszanie **Wykonawcy** telefonicznie wszelkich przypadków awarii zaniku napięcia, niezwłocznie po ich wystąpieniu, w celu dokonania naprawy;
 - 3) uzgadnianie z **Wykonawcą** terminu wymiany osprzętu elektrycznego.

§ 3

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania czynności konserwacyjno – przeglądowych, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie ustalonych przez strony harmonogramów.

2. **Wykonawca** zobowiązuje się do przestrzegania wymaganego czasu reakcji na zgłoszoną awarię:
 - 1) 45 minut w przypadku zaniku napięcia gwarantowanego;
 - 2) 3 godziny w przypadku zaniku napięcia podstawowego i rezerwowego.
3. Usługi objęte niniejszą umową **Wykonawca** wykona przy użyciu własnych narzędzi i materiałów **Zamawiającego**.
4. **Wykonawca** wykona usługi objęte niniejszą umową w siedzibie **Zamawiającego**, a w razie potrzeby wykonywania usług w warsztatach **Wykonawcy – Wykonawca** dokonuje transportu na własny koszt.
5. **Wykonawca** zobowiązany jest do udostępnienia **Zamawiającemu** aktualnych kopii świadectw kwalifikacyjnych, uprawniających pracowników do wykonywania usług objętych niniejszą umową.

§ 4

Wartość przedmiotu zamówienia brutto (VAT %), przy założeniu przepracowania przez **Wykonawcę** 110 godzin miesięcznie, wynosi zł (słownie:.....), ma wartość szacunkową i może ulec zmniejszeniu bez ograniczeń, w zależności od rzeczywistych potrzeb **Zamawiającego**.

§ 5

Rozliczenia za wykonanie robót będzie się odbywać na podstawie zaoferowanej ceny jednostkowej roboczogodziny, w wysokości zł netto, w okresach miesięcznych, na podstawie przygotowanych przez **Wykonawcę** zestawień wykonanych robót, potwierdzonych przez upoważnionego pracownika **Zamawiającego**, zawierającego wykaz roboczogodzin z uwzględnieniem dni i godzin.

§ 6

1. Zapłata za wykonane usługi będzie się odbywać na podstawie faktur VAT, płatnych przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** nr w terminie **30 dni** od daty wystawienia faktury.
2. Osobą upoważnioną ze strony **Zamawiającego** do kontaktów z **Wykonawcą** będzie:
 - 1) Marek Ploch – kierownik Działu Gospodarczego -
tel. 77/40 70 118; 505 254 435; 609 787 731;
3. Osobą upoważnioną ze strony **Wykonawcy** do kontaktów z **Zamawiającym** będzie:
 - 1)
tel.
4. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.

§ 7

Umowa zostaje zawarta na okres **12 m-cy**, i może ulec rozwiązaniu, przed upływem terminu jej obowiązywania:

- 1) za zgodą stron w każdym czasie;
- 2) za 3 – miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
- 3) z chwilą zrealizowania usługi o wartości przekraczającej wartość szacunkową przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 4.

§ 8

1. **Wykonawca** jest zobowiązany do zapłaty, na rzecz **Zamawiającego**, kary umownej w razie niewykonania albo nienależytego wykonania umowy:
 - 1) w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, wskutek okoliczności zależnych od **Wykonawcy** w wysokości 5% niezrealizowanej usługi;
 - 2) z powodu ogólnie stwierdzonych zaniedbań i braku staranności lub w razie niedotrzymania czasu reakcji, o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 10% kwoty za ostatni miesiąc świadczenia usługi.
2. **Zamawiający** zapłaci karę umowną:
 - 1) w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, wskutek okoliczności zależnych od **Zamawiającego** w wysokości 5% niezrealizowanej usługi;
3. Jeżeli kara umowna nie wyrówna powstałej szkody, **Zamawiający** może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków, wynikających z umowy, na rzecz osoby trzeciej, w szczególności przelewu wierzytelności powstałych z tytułu realizacji niniejszej umowy, wymaga zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień umowy, wymagają zgody stron, pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie spory, mogące powodować w związku z wykonywaniem umowy, będą rozstrzygane przez są powszechny, właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.

§ 13

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

